

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ КВР

Котел, МВт	Мощность котла, Гкал/ч	Расход воды через котел, м3/ч	Насос	Расход, м3/ч	Напор, м	Двигатель, N х об./мин.	Вентилятор ВР 280-46	Двигатель, Nхоб./мин.	Дымосос	Двигатель, Nхоб./мин.	Золоуловитель
КВр-0,1	0,086	3,5	К-50-32-125а	10,8	16,0	1,5х3000	№2	0,37х1500	Д-3.5М	3х1500	3У-1-1
КВр-0,2	0,17	6,8	К-50-32-125а	10,8	16,0	1,5х3000					
КВр-0,35	0,3	12,0	К-50-32-125	12,5	20,0	2,2х3000	№2	1,5х3000			
КВр-0,4	0,34	13,6	К-65-50-125	25,0	20,0	3,0х3000					
КВр-0,5	0,43	17,2	К-65-50-125	25,0	20,0	3,0х3000					
КВр-0,63	0,54	21,6	К-65-50-125	25,0	20,0	3,0х3000	№2	2,2х3000			
КВр-0,8	0,69	27,6	К-65-50-160а	45,0	27,0	5,5х3000					
КВр-0,93	0,79	31,6	К-80-65-160а	45,0	27,0	5,5х3000					
КВр-1,0	0,86	34,4	К-80-65-160а	45,0	27,0	5,5х3000	№2,5	2,2х3000	ДН-6,3	5,5х1500	3У-1-2
КВр-1,16	1,00	40,0	К-80-65-160а	45,0	27,0	5,5х3000					
КВр-1,25	1,1	43,0	К-80-65-160а	45,0	27,0	5,5х3000					
КВр-1,45	1,25	49,9	К80-65-160	50,0	32,0	7,5х3000	№2,5	3х3000			
КВр-1,6	1,37	55,2	К80-65-160	50,0	32,0	7,5х3000					
КВр-1,74	1,5	59,8	К80-65-160	50,0	32,0	7,5х3000	№2,5	4х3000	ДН-8	15х1500	3У-2,0
КВр-1,86	1,60	64,0	К100-80-160а	90,0	26,0	15х3000					
КВр-2,0	1,72	68,9	К100-80-160а	90,0	26,0	15х3000					
КВр-2,33	2,0	80,1	К100-80-160а	90,0	26,0	15х3000	№2,5	5,5х3000	ДН-9	15х1500	3У-2,5
КВр-2,5	2,15	86,0	К100-80-160а	90,0	26,0	15х3000	№2,5	5,5х3000	ДН-9	15х1500	